

Выписка из протокола заседания Правления
министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 16 августа 2012 года

Председательствовал Н.В. Владимиров

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для заявителя ООО «Георесурс» по объекту «Богдановское месторождение строительного песка. Участок № 3 КТП-630 кВА»

Правление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
Р Е Ш И Л О :

1. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок мощностью 330,6 кВт ООО «Георесурс» по объекту «Богдановское месторождение строительного песка. Участок № 3 КТП-630 кВА» согласно Приложению № 1.

Приложение № 1

№	Наименование мероприятия	Утвержденная плата за технологическое присоединение руб. (без НДС)
	Плата за технологическое присоединение, всего:	30 143,0
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование	8 788,0
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации, всего	0
3.	Выполнение ТУ сетевой организацией, всего	0
3.1.	строительство воздушных линий 10 кВ	-
3.2.	строительство пунктов секционирования	-
3.3.	строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ	-
3.4.	строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)	-
3.5.	организация автоматизированного учета электроэнергии	-
3.6.	организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)	-
3.7.	организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	5 803,0
5.	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств	2 368,0
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	13 184,0

Примечание:

1. Плата установлена для технологического присоединения электроустановок, расположенных по адресу: Калужская область, Дзержинский район, между деревней Острожное и деревней Богданово.

Постановление принято с учетом следующих обстоятельств.

Экспертиза экономической обоснованности расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту проводилась экспертами министерства на основании материалов, представленных ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» (далее – сетевая организация) (вх. № 03/2888-12 от 26.07.2012), в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Основами ценообразования в области регулируемых цен (товаров) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178;
- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;
- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010. № 365-э/5.

Технологическое присоединение электроустановок Заявителя выполняется сетевой организацией посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами.

Электроустановки расположены по адресу: Калужская область, Дзержинский район, между д. Острожное и д. Богданово

Заявленная мощность: **330,6 кВт**

Уровень напряжения в точке присоединения: **10 кВ**

Категория надежности электроснабжения: **III**

Точка присоединения: отпаечная опора ВЛ-10 кВ № 2 ПС Острожное.

На основании технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сетевая организация осуществляет:

- проверку устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, телемеханики, связи, изоляции и защиты от перенапряжений в соответствии с требованиями ПУЭ;
- мероприятия по фактическому присоединению объектов Заявителя.

По расчёту сетевой организации необходимая валовая выручка на технологическое присоединение (далее - НВВ) составит **33 488 руб.**

Расходы на мероприятия, учтенные сетевой организацией для выполнения технологического присоединения, составили:

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование – 12 133 руб.
2. Разработка сетевой организацией проектной документации – 0 руб.
3. Выполнение технических условий сетевой организацией – 0 руб.
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий – 5 803 руб.
5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств – 2 368 руб.
6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети – 13 184 руб.

Экспертами при анализе представленных документов для расчета НВВ исключены следующие необоснованные расходы.

1. Поскольку технологическое присоединение выполняется сетевой организацией посредством перераспределения присоединенной мощности, эксперты исключают расходы на оценку нагрузки с учетом присоединения дополнительной мощности с допустимыми значениями и расчет потерь напряжения с учетом присоединения дополнительной мощности (пункт 1.5 расшифровки к калькуляции) в размере 479,0 руб.

2. В связи с тем, что Техническими условиями не предусмотрено строительство объектов сетевого хозяйства, экспертами исключены следующие расходы:

- на определение стоимости мероприятий инвестиционного характера (пункт 1.10 расшифровки к калькуляции) в размере 1 474 руб.;

- на мероприятия, связанные с внесением изменений в договор (пункты 1.15-1.16 расшифровки к калькуляции) в размере 319,0 руб.;

- на согласование протокола урегулирований разногласий с заявителем (пункт 1.17 расшифровки к калькуляции) в размере 369,0 руб.;

- на мероприятия, связанные с подготовкой дополнительного соглашения к Договору (пункты 1.19-1.22 расшифровки к калькуляции) в размере 590,0 руб.

3. В расчете расходов исключен пункт 1.23 расшифровки калькуляции «Выписка счета на оплату», так как данное мероприятие учтено в пункте 6.11 расшифровки к калькуляции «Выписка счет-фактуры» в размере 114 руб.

Общая сумма исключенных затрат составила 3 345,0 руб.

В результате НВВ составила 30 143 руб.

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении, составила:

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий на сумму 8 788 руб.

2. Разработка проектной документации сетевой организацией – 0 руб.

3. Выполнение ТУ сетевой организацией - 0 руб.

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - 5 803 руб.

5. Расходы на участие в осмотре должностного лица Ростехнадзора – 2 368 руб.

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети на сумму 13 184 руб.

Решение принято с учетом экспертного заключения, голосовали единогласно.

Выписка верна: Секретарь Правления

Л.Ф. Архипова