

Выписка из протокола
заседания Правления министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 21 сентября 2012 года

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок мощностью 20 000 кВт для заявителя ОАО «Корпорация развития Калужской области» по объекту: «Завод по производству автомобильного стекла» ООО «Фуяо Стекло Рус»

Правление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
Р Е Ш И Л О :

1. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок мощностью 20 000 кВт ОАО «Корпорация развития Калужской области» по объекту: «Завод по производству автомобильного стекла» ООО «Фуяо Стекло Рус» согласно Приложению № 1.

Приложение № 1

**Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по
индивидуальному проекту электроустановок мощностью 20 000 кВт ОАО
«Корпорация развития Калужской области» по объекту:
«Завод по производству автомобильного стекла» ООО «Фуяо Стекло Рус»**

№	Наименование мероприятия	Утвержденная плата за технологическое присоединение руб. (без НДС)
	Плата за технологическое присоединение, всего:	52 650,0
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование	20 698,0
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации, всего	-
3.	Выполнение ТУ сетевой организацией, всего	-
3.1.1.	строительство кабельных линий 10 кВ	-
3.1.2.	строительство воздушных линий	-
3.2.	строительство пунктов секционирования	-
3.3.	строительство распределительного пункта (РП) с классом напряжения 10/0,4 кВ	-
3.4.	строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС)	-
3.5.	организация автоматизированного учета электроэнергии	-
3.6.	организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение)	-
3.7.	организация устройств релейной защиты и ПА, организация связи, компенсация емкостных токов	-
4.	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ	9 577,0

5.	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств	5 171,0
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	17 204,0

Примечание:

1. Плата установлена для технологического присоединения электроустановок мощностью 20 000 кВт, расположенных по адресу: г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, технопарк «Грабцево».

Постановление принято в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее - Основы ценообразования);

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;

- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010. № 365-э/5.

Электроустановки расположены по адресу: г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, технопарк «Грабцево», участок № 4

Заявленная мощность: 20 000 кВт

Уровень напряжения в точке присоединения: 10 кВ

Категория надежности электроснабжения: II

Точки присоединения: разные СкШ-10 кВ РП «Ольговская»

Основной источник питания: ПС 110/10 кВ ПРМЗ

Резервный источник питания: ПС 110/10 кВ Малинники

Согласно техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сетевая организация осуществляет:

- установку узлов расчетного учета электрической энергии на разных СкШ-10 кВ РП «Ольговская» с включением в систему АИИС КУЭ.

По расчёту сетевой организации необходимая валовая выручка (НВВ) по двум источникам энергоснабжения составит **116 184 руб.**

Расчет НВВ выполнен на основании калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении. В расчет НВВ включается налог на прибыль в размере 20% от налогооблагаемой базы в размере **10 237** рублей.

Расходы на мероприятия, учтенные сетевой организацией для выполнения технологического присоединения, составили:

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование – 22 527руб.

2. Разработка сетевой организацией проектной документации – 4 529 руб.

3. Выполнение технических условий сетевой организацией – 46 658 руб., в том числе:

- организация автоматизированного учета электроэнергии (2 к-та) – 46 658 руб., в том числе налог на прибыль 9 332 руб.

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий – 13 609 руб.

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств – 5 632 руб.

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети – 23 229 руб.

Эксперты при расчете расходов на выполнение сетевой организацией мероприятий в соответствии с пунктом 12 Методических указаний провели анализ представленной сетевой организацией калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

На основании проведенного анализа эксперты сформировали расходы на оплату труда исходя из трудозатрат по предложению сетевой организации, средней часовой заработной платы (руб.), принятой при расчете услуг по передаче электрической энергии на второе полугодие 2012 год и отчислений на социальные нужды (ЕСН).

Расходы на материалы и прочие затраты учтены исходя из фонда оплаты труда, сформированного экспертами и процента накладных расходов по данным сетевой организации.

Кроме того, при расчете стоимости работ по мероприятиям экспертами исключены как необоснованные следующие расходы:

- на проверку схемы расчетного учета, обследование и составление акта осмотра средств учета при проведении сетевой организацией проверки выполнения заявителем ТУ, так как в соответствии с ТУ (п. 10.1) установку узлов расчетного учета выполняет сетевая организация (пункт 4.3 расшифровки к калькуляции).

Расходы сетевой организацией на установку узлов расчетного учета электрической энергии эксперты не принимают по следующим основаниям.

Пунктом 10 Методических указаний определено: инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, не учитывается при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. Данные расходы учитываются при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Согласно техническим условиям, выданным для данного технологического присоединения, мероприятия по установке узлов расчетного учета электрической энергии на разных СкШ-10 кВ РП «Ольговская», выполняемые сетевой организацией, направлены на развитие существующей инфраструктуры.

Таким образом, расходы на оплату труда по расчету экспертов составили 25 437 руб. Отчисления на социальные нужды - 7 733 руб. Расходы на вспомогательные материалы – 4 854 руб. Прочие расходы составили 14 626 руб.

В результате расходы сетевой организации на выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 12 Методических указаний определены в размере **52 650 тыс. руб.:**

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий на сумму **20 698 руб.**

2. Расходы на разработку проектной документации сетевой организацией – **0 руб.**

3. Выполнение ТУ сетевой организацией – **0 руб.**

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - **9 577 руб.**

5. Расходы на участие в осмотре должностного лица Ростехнадзора – **5 171 руб.**

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети на сумму **17 204 руб.**

Решение принято с учетом экспертного заключения в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

Выписка верна: Секретарь Правления

Л.Ф. Архипова