


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Калужской
области – руководитель
регионального штаба


Р.В.Смоленский

**Протокол внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения Калужской области**

г.Калуга

11.11.2016

Присутствовали:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Смоленский
Руслан Владимирович | - Заместитель Губернатора Калужской области,
руководитель штаба |
| Шигапов
Алексей Борисович | - министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калужской области, заместитель
руководителя штаба |
| Шевченко
Олег Сергеевич | - заместитель генерального директора - директор
филиала «Калугаэнерго» открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья», заместитель
руководителя штаба |
| Казаков
Сергей Викторович | - начальник отдела развития энергетики управления
энергетики министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области,
секретарь штаба |
| Аносов
Владимир Вячеславович | - технический директор производственного
подразделения «Калужская Теплоэлектроцентраль»
филиала открытого акционерного общества «Квадра»
- "Центральная генерация" |
| Устинов
Виктор Вячеславович | - директор муниципального унитарного предприятия
«Калугатеплосеть» |
| Корешков
Алексей Валерьевич | - директор представительства открытого акционерного
общества «Системный оператор Единой
энергетической системы» в Калужской области |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Руднев
Сергей Николаевич | - директор филиала открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей |
| Сычев
Михаил Юрьевич | - начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| Харитонов
Дмитрий Эдуардович | - заместитель руководителя Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| Яшанин
Анатолий Николаевич | - генеральный директор открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания» |
| Блеснов
Владислав Алексеевич | - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Калужской области |
| Горобцов
Константин Михайлович | - Городской Голова города Калуги |
| Маилов
Руслан Магомедович | - заместитель министра - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| Пухов
Александр Николаевич | - заместитель директора филиала «Калугаэнерго» - главный инженер филиала «Калугаэнерго» |

Повестка заседания

1. Об особом режиме работы на объектах электросетевого хозяйства на территории Калужской области.

Выступили: Смоленский Р.В., Шигапов А.Б., Шевченко О.С., Руднев С.Н., Сычев М.Ю., Маилов Р.М.

Оперативная обстановка.

В результате прохождения двух активных атмосферных фронтов по территории севера и юга области, сопровождавшихся сильным дождем, ветром, снегом, метелью при температуре 0 -3 С, произошли отключения в сети 6-110 кВ.

В 5.45 11.11.2016 г. объявлен особый режим работы.

По состоянию на 09.00 в районах, подвергшимся отключениям с 05.30 организована работа бригад по осмотру отключившихся линий и оборудования. На помощь выдвигаются бригады из соседних РЭС, не затронутых отключениями, бригады соседних филиалов и подрядных организаций.

На настоящий момент развернуто 87 бригад по ремонту ЛЭП 6-10 кВ, 11 бригад по ремонту ЛЭП 35-110 кВ.

Из филиалов Тулэнерго, Рязаньэнерго, Брянскэнерго, Смолэнерго, Тамбовэнерго, ППМЭС выдвигаются 31 бригада по ремонту ВЛ 6-10 и 35-110 кВ.

Привлекаются силы и средства подрядных организаций 10 бригад.

В настоящий момент отключено 5 ВЛ-110 кВ, 7 ВЛ-35 кВ, 1 ПС 110 кВ (РЖД), 3 ПС 35 кВ, 120 ВЛ 6-10 кВ, 1192 ТП 6-10/0,4 кВ.

На социально – значимых объектах установлено 26 РИСЭЭ филиала «Калугаэнерго», общей мощностью 2,0МВт. Запитано 4 больницы, 17 школ, 4 детсада, 21 котельная.

Отметили информацию о (об):

- внеочередных осмотрах энергообъектов и объектов ТЭК;
- установлении особого контроля за работой оборудования и организации дежурства оперативного и ремонтного персонала объектов ТЭК;
- организации четкой схемы оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад;
- готовности оперативного и ремонтного персонала объектов ТЭК к работам по ликвидации аварийных ситуаций;
- готовности применения РИСЭЭ;
- обеспечении бесперебойной и надежной работы инженерной и коммунальной инфраструктуры;
- фактической готовности сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках заключенных соглашений;
- взаимодействии для своевременного информирования и принятия скоординированных мер в случае возникновения угрозы массового нарушения электроснабжения;
- осуществлении непрерывного мониторинга обстановки функционирования электросетевых объектов;
- использовании оборудования и материалов из аварийного резерва;
- введении запрета на производство работ (за исключением работ, связанных с предотвращением развития и ликвидации последствий аварий) в действующих электроустановках собственным и привлеченным персоналом.

Решили:

1. В целях обеспечения бесперебойной работы сетевого хозяйства и ликвидации аварийных ситуаций:

1.1. Продолжить непрерывный мониторинг обстановки, складывающейся в электросетевом комплексе региона;

1.2. Задействовать внешние бригады и бригады подрядных организаций к ликвидации аварийных ситуаций.

1.3. Обеспечить готовность применения РИСЭ.

1.4. Обеспечить взаимодействие ремонтных бригад

2. Подготовить приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области «Об особом режиме работы на объектах электросетевого хозяйства на территории Калужской области».

3. По факту развития ситуации принять решение о проведении очередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения области.