

Утверждаю
Заместитель руководителя Штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения
на территории Калужской области


_____ **А.И. Шпиренко**

Протокол № 7/2024
заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
на территории Калужской области

29 октября 2024 года

Администрация Губернатора
Калужской области
каб. 381

- | | | |
|---|---|--|
| КАЗАКОВ
Сергей Викторович | - | начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| БУНИН
Вячеслав Анатольевич | - | директор представительства акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» в Калужской области |
| ГОРКИН
Максим Валерьевич | - | главный специалист управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области |
| ТЕТЕРИНА
Татьяна Юрьевна | - | исполняющий обязанности начальника государственной жилищной инспекции Калужской области |
| КАРПОВ
Игорь Николаевич | - | директор муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» |
| ЛАВРЕНТЬЕВ
Дмитрий Юрьевич | - | заместитель министра - начальник управления тарифного регулирования министерства конкурентной политики Калужской области |
| ЛЕБЕДЕВ
Алексей Геннадьевич | - | директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» |
| ПУШКАРЕВ
Владимир Викторович | - | заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности ПАО «Калужская сбытовая компания» |
| СЕРЯКОВ
Александр Альбертович | - | первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства города Калуги |

- СЕРЕДА**
Павел Владимирович - директор филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей
- СЕЛИВЕРСТОВ**
Сергей Александрович - заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Калужской области
- РУДЮК**
Павел Николаевич - заместитель генерального директора-главный инженер АО «Газпром газораспределение Калуга»
- ПЕТРУШИН**
Юрий Николаевич - генеральный директор ГП «Калугаоблводоканал»
- ХАРИТОНОВ**
Дмитрий Эдуардович - заместитель руководителя Приокского управления Ростехнадзора по Калужской области
- АЛЕЙНИКОВ**
Алексей Иванович - и.о. заместителя начальника Внуковской дистанций электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»
- ЩУРОВ**
Алексей Владимирович - заместитель начальника управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Повестка дня:

Оценка готовности территориальных сетевых организаций к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в отопительный сезон 2024-2025 годов.

Докладчики:

Казаков Сергей Викторович - начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;

Середа Павел Владимирович - директор филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей;

Лебедев Алексей Геннадьевич - директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго».

Выступили: А.И. Шпиренко, С.В. Казаков, П.В. Середа, А.Г. Лебедев, Д.Э. Харитонов, И.Н. Карпов, С.А. Селиверстов.

Решили:

1. Утвердить решением штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Калужской области готовность 6 субъектов электроэнергетики Калужской

области к предотвращению нарушений электроснабжения и (или) ликвидации его последствий в отопительный сезон 2024-2025 годов:

1. УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» г. Малоярославец.
2. ООО «КБК Энерго» г. Кондрово (электросетевая составляющая).
3. МП «Горэлектросети» г. Обнинск
4. ГТУ ТЭЦ № 1 ПАО «КСК» (электросетевая составляющая).
5. ООО «Каскад-Энергосеть».
6. ООО «Сетевая компания»

2. Принять к сведению информацию директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей П.В. Середы, директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» А.Г. Лебедева, о готовности организаций к прохождению отопительного периода 2024-2025 года, с индексом готовности 100 единиц (готов).

3. При возникновении технологических нарушений на электросетевых объектах ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей, филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго», Внуковской дистанций электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД», Брянской дистанции электроснабжения Московской дирекции по энергообеспечению структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» вызванных воздействием беспилотных летательных аппаратов, информацию незамедлительно направлять в Приокское управление Ростехнадзора по Калужской области.

4. Главному управлению МЧС России по Калужской области направить в Приокское управление Ростехнадзора по Калужской области перечень резервных источников электроснабжения находящихся на территории региона.

5. Рекомендовать муниципальным районам и городским округам Калужской области осуществить проверку работоспособности резервных источников электроснабжения, организовать работу по ревизии и ремонту резервных источников электроснабжения, назначить ответственных лиц за эксплуатацию резервных источников электроснабжения.

6. Рекомендовать Городской управе г. Калуги совместно с МУП «Калугатеплосеть» проработать и реализовать мероприятия по организации пассивной системы безопасности крупных котельных города Калуги.

7. Направить указанный протокол Штаба в Министерство энергетики Российской Федерации, администрацию муниципального образования «Дзержинский район», администрацию городского округа «Город Обнинск» и членам штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Калужской области.